

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.08.2019 г.

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край							
Краснодарский край	ст.Староджерелиевская ¹	2,45	1,9	0,037	0,513	не определено	-
Краснодарский край	Абинский ЭМЗ ^(м) ¹	11,60	11,60	нет данных	0,0	не определено	-
Краснодарский край	Верхнебаканский ЦЗ ^(м) ¹	58,3	58,3	0,0142	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Абинск ¹	19,8	18,7	1,205	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Новороссийск, ГРС-2 ¹ выход 1: на г. Новороссийск выход 2: на г. Геленджик	82,0	72,0	0,140	9,860	не определено	-
Краснодарский край	г.Темрюк ² выход 1: на г. Темрюк выход 2: на ст. Голубицкую	10,0	10,0	1,949	0,0	планируемый срок - IV кв. 2019	40,0
Краснодарский край	п.Волна ^(м) ¹	5,48	0,90	0,035	4,545	-	-
Краснодарский край	п.Адагум ¹	8,1	8,1	0,326	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Верхнебаканский ¹	2,8	2,46	0,020	0,320	не определено	-
Краснодарский край	п.Верхнее Джемете ¹	66,5	53,0	8,333	5,167	строительство завершено, ведутся пусконаладочные работы	160,0
Краснодарский край	п.Гайдук ¹	77,0	67,0	10,650	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Джигинка	10,0	7,2	0,566	2,234	-	-
Краснодарский край	п.Забойский ²	3,0	3,0	0,074	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Нижнебаканский ¹	4,2	4,2	0,093	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Ордынский	10,0	3,1	0,099	6,801	не требуется	-
Краснодарский край	п.Саукдере ¹ выход 1: на АГНКС г.Крымск выход 2: на г.Крымск выход 3: на п.Саукдере	20,0	16,2	0,303	3,497	не требуется	-
Краснодарский край	п.Табак-Совхоз ²	10,0	10,0	0,268	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Юбилейный ¹	4,60	3,215	0,288	1,097	не требуется	-
Краснодарский край	с.Киевское ¹	2,5	2,4	0,061	0,039	не определено	-
Краснодарский край	ст. Полтавская ¹	20,1	18,0	0,991	1,109	не определено	-
Краснодарский край	ст.Вышестеблиевская ¹	9,4	6,3	0,426	2,674	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Гривенская ¹	2,6	2,1	0,054	0,446	не определено	-
Краснодарский край	ст.Запорожская ¹	10,1	5,0	0,229	4,871	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Курчанская	10,0	2,4	0,166	7,434	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новониколаевская ¹	2,1	1,3	0,037	0,763	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Раевская ¹	8,5	8,5	0,938	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Старонижестеблиевская ¹	9,2	7,5	0,335	1,365	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Старотитаровская ^(П) 1	6,6	3,1	0,483	3,017	-	-
Краснодарский край	ст.Тамань 2	15,0	15,0	0,464	0,0	планируемый срок - IV кв. 2019	130,0
Краснодарский край	ст.Черноерковская 1	8,5	2,0	0,025	6,475	не требуется	-
Краснодарский край	с.Экономическое /Мелехово 1	0,79	0,66	0,039	0,091	не требуется	-
Краснодарский край	х.Галицын 1	2,3	1,5	0,056	0,745	не требуется	-
Краснодарский край	х.Павловский 1	2,33	2,0	0,034	0,296	не определено	-
Краснодарский край	х.Протичка 1	5,6	1,2	0,0049	4,395	не требуется	-
Краснодарский край	ГРС Северная выход 1: потребители Туапсинского р-на выход 2: потребители Туапсинского р-на	83,39	15,0	0,309	68,081	не требуется	-
Краснодарский край	г.Туапсе	59,05	0,0	0,086	58,964	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-2	3,542	0,816	нет данных	2,726	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-1	1,125	0,0	нет данных	1,125	не требуется	-
Краснодарский край	п.Новомихайловский	6,75	1,10	нет данных	5,650	не требуется	-
Краснодарский край	п.Тешебс выход 1: п. Тешебс выход 2: потребителей нет	32,5	1,37	1,448	29,682	не требуется	-
Краснодарский край	г.Гулькевичи 1	31,0	28,4	2,767	0,000	не определено	-
Краснодарский край	г.Кропоткин выход 1: на промзону выход 2: на г. Кропоткин выход 3: на АГНКС г. Кропоткин	37,5	37,2	2,371	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Тихорецк выход 1: на г. Тихорецк выход 2: на ст. Фастовецкая выход 3: на АГНКС г. Тихорецк выход 4: не используется	60,0	38,1	22,142	0,0	-	-
Краснодарский край	НПС Кропоткинская ^(П)	15,0	8,3	нет данных	6,7	-	-
Краснодарский край	п.Прогресс, Биофабрика	10,0	4,2	4,306	1,494	не требуется	-
Краснодарский край	п.Северный	10,0	2,7	0,043	7,257	не требуется	-
Краснодарский край	п.Центральный 1	2,0	0,9	0,018	1,082	не определено	-
Краснодарский край	с.Новое Село	10,0	1,69	0,02	8,29	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новоукраинское 1	16,0	9,8	0,767	5,433	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексеевская	10,0	8,35	1,343	0,307	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Атаманская	10,0	1,7	0,019	8,281	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Батурина	10,0	2,909	0,084	7,007	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Белая Глина	10,0	8,8	0,084	1,116	-	-
Краснодарский край	ст.Березанская	10,0	4,11	0,066	5,824	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Выселки	40,0	22,4	1,066	16,534	не требуется	-
	выход 1: на ст.Выселки						
	выход 2: на промзону						
Краснодарский край	ст.Еремизино-Борисовская	3,30	1,44	0,042	1,818	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ильинская ¹	5,00	2,79	0,306	1,904	не определено	-
	выход 1: на ст.Ильинская						
	выход 2: на ст.Дмитриевская						
Краснодарский край	ст.Ирклиевская	10,0	1,77	0,039	8,191	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Крыловского р-на ¹	6,5	5,3	0,356	0,844	не определено	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Ленинградского р-на	4,1	2,96	0,236	0,904	-	-
Краснодарский край	ст.Ладожская	11,0	8,1	0,053	2,847	-	-
Краснодарский край	ст.Ловленская	10,0	2,7	0,249	7,051	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Малороссийская	25,0	12,0	0,160	12,840	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Незамаевская ¹	5,0	1,93	1,977	1,093	не определено	-
Краснодарский край	ст.Некрасовская	3,3	2,04	0,004	1,256	-	-
Краснодарский край	ст.Николенская ^(П) ¹	5,0	2,3	0,792	1,91	-	-
	выход 1: на ст.Николенская						
	выход 2: на ст.Соколовская						
Краснодарский край	ст.Новобейсугская	2,75	1,37	0,084	1,296	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новолеушковская	4,1	3,15	0,060	0,890	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новомалороссийская	10,0	6,41	0,155	3,435	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопавловская ¹	4,0	2,6	0,033	1,367	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новоплатнировская	10,0	1,92	0,023	8,057	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопокровская ²	10,0	10,0	0,664	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Новопокровская, сахарный. завод						
	выход 2: на население ст.Новопокровская						
Краснодарский край	ст.Октябрьская	10,0	4,4	0,690	4,910	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная Тихорецкого района	4,2	0,73	нет данных	3,47	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отраднокубанская, ин-т ВИР	6,0	4,0	0,913	1,087	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Павловская ¹	35,0	26,7	1,665	6,64	не определено	-
Краснодарский край	ст.Средний Челбас, ОПХ Калинина	10,0	6,1	0,075	3,825	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Тбилисская	25,0	22,1	0,763	2,137	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Челбасская	4,1	3,1	0,082	0,918	не требуется	-
Краснодарский край	х.Безлесный, ОПХ Тимирязева	10,0	0,5	0,004	9,496	не требуется	-
Краснодарский край	х.Болгов, к-з "Восток"	10,0	1,35	0,014	8,636	-	-
Краснодарский край	х.Привольный, к-з им. Мичурина	10,0	3,0	0,518	6,482	не требуется	-
Краснодарский край	х.Туркинский ¹	5,0	2,36	0,011	2,629	не определено	-
Краснодарский край	г.Геленджик ¹	39,3	39,2	8,038	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Геленджик						
	выход 2: на г.Геленджик						
Краснодарский край	г.Горячий Ключ ¹	23,4	14,4	3,454	5,546	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Кореновск	80,0	23,8	2,433	53,767	не требуется	-
	выход 1: на г.Кореновск						
	выход 2: на АГНКС						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4а ¹	450,00	0,960	0	449,040	не требуется	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: г. Краснодар						
	выход 2: к сетям Динского райгаза						
	выход 3: АГНКС-1 г.Краснодара выход 4: АГНКС-2 г.Краснодара						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-2 ¹	268,0	268,0	0	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на г.Краснодар						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4	260,0	260,0	0,014	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на ТЭЦ						
	выход 3: на ГРУ						
	выход 4: на теплицы выход 5: на АГНКС-1						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-5 ¹	85,0	85,0	4,719	0,0	-	-
	выход 1: в распредел.сети АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
	выход 2: на АГНКС-2						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-6 /ин-т ВНИИРиса ¹	63,7	63,7	1,151	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на ст.Марьянская						
Краснодарский край	г.Тимашевск	80,0	31,1	1,083	9,967	не требуется	-
	подключение объекта к газопроводу, к которому подключен газопровод-отвод к ГРС г. Тимашевск			37,85			
Краснодарский край	г.Усть-Лабинск	40,0	31,0	0,867	8,133	не требуется	-
	выход 1: на г.Усть-Лабинск						
	выход 2: на АГНКС г.Усть-Лабинск						
Краснодарский край	Ильский НПЗ ^(м) ¹	8,0	2,978	нет данных	5,022	-	-
Краснодарский край	п. Новоберезанский	3,3	2,2	0,069	1,031	не требуется	-
Краснодарский край	п. Рогачевский ^(м) ¹	5,5	0,9	0,218	4,382	-	-
Краснодарский край	п.Ахтырский ^(м) ¹	6,0	5,0	0,155	0,845	-	-
Краснодарский край	пгт.Афипский ¹	15,2	15,2	0,986	0,0	не определено	-
	выход 1: на Афипскую ТЭЦ						
	выход 2: на пгт.Афипский						
Краснодарский край	п.Ильский ²	10,0	10,0	0,732	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Комсомольский	10,0	2,8	0,163	7,037	не требуется	-
Краснодарский край	п.Хабль ¹	2,0	1,3	0	0,70	не требуется	-
Краснодарский край	с.Суворовское	3,3	2,9	0,060	0,340	-	-
Краснодарский край	с-з "Южный Нефтяник" ^(м)	0,3	0,080	0	0,220	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	с.Первореченское	3,0	3,0	0,732	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Азовская ²	10,0	10,0	0,834	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексее-Тенгинская	3,0	3,0	0,212	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Брюховецкая (новая) ¹	25,2	9,8	1,425	13,975	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Васюринская	10,0	6,6	0,319	3,081	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Воздвиженская ¹	8,0	0,8	0,035	7,165	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Воронежская	3,3	3,3	0,016	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Гришковская ¹	2,6	1,6	0,029	0,971	не определено	-
Краснодарский край	ст.Динская	38,0	21,0	2,096	14,904	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Днепровская ¹	8,5	4,7	0,609	3,191	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Дядьковская	3,0	2,6	0,332	0,068	не определено	-
Краснодарский край	ст.Калининская ¹	22,8	15,5	0,526	6,774	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Львовская ¹	1,8	1,8	0,121	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Медведовская	3,0	3,0	0,238	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Мингрельская ¹	5,9	2,6	0,668	2,632	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новодмитриевская ¹	4,6	3,2	0,311	1,089	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новокорсунская	3,3	2,5	0,051	0,749	-	-
Краснодарский край	ст.Новолабинская	1,2	1,2	0,004	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Переясловская ²	1,3	1,3	0,079	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Пластуновская ^(П)	65,0	31,7	1,429	31,871	-	-
Краснодарский край	ст.Платнировская	10,0	8,0	0,177	1,823	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Раздольная	3,0	2,6	0,208	0,193	-	-
Краснодарский край	ст.Роговская ¹	8,5	6,73	0,118	1,652	не определено	-
	выход 1: на ст.Роговская						
	выход 2: на ст.Новоджерелиевская						
Краснодарский край	ст.Рязанская ¹	6,2	2,2	0,268	3,732	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Сергиевская, к-з им.Ленина ^(П)	3,9	3,9	0,249	0,0	-	-
Краснодарский край	ст.Смоленская ²	3,0	3,0	0,296	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Темиргоевская ¹	8,0	6,6	0,261	1,139	не определено	-
Краснодарский край	ст.Тенгинская	3,0	1,1	0,011	1,9	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Холмская ¹	8,2	8,0	0,325	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х.Александровский	3,0	0,50	0,003	2,50	не требуется	-
Краснодарский край	х.Карский ¹	4,0	4,0	0,103	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х.Копанской	2,1	2,1	0,698	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х.Победа	10,0	3,1	0,028	6,87	не требуется	-
Краснодарский край	г. Приморско-Ахтарск ¹	16,9	15,1	0,193	1,607	не определено	-
Краснодарский край	г.Ейск	75,0	34,9	2,790	37,310	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС г.Ейск						
	выход 2: на г.Ейск						
Краснодарский край	к-з им.Калинина, Каневской р-н	3,0	2,7	0,601	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Заводской	10,0	1,9	0,073	8,027	не требуется	-
Краснодарский край	п.Комсомолец, Ейский р-н	10,0	0,9	0,025	9,075	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	п.Моревка, Ейский р-н ¹	1,0	0,6	0,010	0,390	не определено	-
Краснодарский край	п.Октябрьский, Ейский р-н	10,0	1,3	0,110	8,590	не требуется	-
Краснодарский край	п.Октябрьский, с-з "2-я Пятилетка" ¹	3,5	1,8	0,111	1,589	не требуется	-
	выход 1: на п.Красногвардеец выход 2: на с-з "2-я Пятилетка"						
Краснодарский край	п.Первомайский, с-з "Кушевский"	10,0	1,7	0,003	8,297	не требуется	-
Краснодарский край	п.Рассвет, с-з "Староминский"	3,0	1,1	0,050	1,850	не требуется	-
Краснодарский край	п.Советский, Ейский р-н ¹	5,0	0,9	0,060	4,040	не требуется	-
Краснодарский край	с. Александровка, Ейский р-н	10,0	1,9	0,140	7,96	не требуется	-
Краснодарский край	с.Глафировка ¹	3,0	1,9	0,043	1,057	не требуется	-
Краснодарский край	с-з "Ленинградский СКВО"	10,0	10,0	0	0,0	не определено	-
Краснодарский край	с.Ильинское	10,0	1,4	0,131	8,469	не требуется	-
Краснодарский край	с.Красное, с-з "Красное"	30,0	2,9	0,123	26,978	не требуется	-
Краснодарский край	с.Кухаривка, Ейский р-н	10,0	1,7	0,135	8,17	не требуется	-
Краснодарский край	с.Николаевка, Щербиновский р-н ¹	3,0	1,8	0,041	1,159	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новомихайловское, Кушевский р-н	10,0	2,5	0,098	7,402	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Кушевская	30,0	14,0	0,737	15,263	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Бриньковская ¹	5,0	3,9	0,111	0,989	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Должанская	10,0	2,3	0,080	7,620	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Камышеватская	10,0	1,0	0,165	8,84	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Каневская ¹	30,0	21,3	0,420	8,280	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС ст.Каневская						
	выход 2: на ст.Каневская выход 3: на АФ "Победа"						
Краснодарский край	ст.Кисляковская ¹	4,0	2,0	0,143	1,857	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ленинградская ¹	21,2	21,2	0,716	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новоминская ¹	7,0	6,4	0,1865	0,414	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Привольная ¹	3,0	2,6	2,945	0,000	не определено	-
Краснодарский край	ст.Стародеревянковская	20,0	17,8	0,356	1,844	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Староминская	30,0	12,7	0,799	16,501	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Старощербиновская ¹	17,8	11,0	0,121	6,679	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ясенская	10,0	3,0	0,533	6,467	не требуется	-
Краснодарский край	х.Западный, АО им. Ильича, Ленинградский р-н	1,0	0,8	0,013	0,187	-	-
Краснодарский край	х.Куликовский ¹	3,0	1,7	0,121	1,179	не требуется	-
Краснодарский край	х.Сладкий Лиман ¹	0,6	0,4	0,005	0,196	не определено	-
Краснодарский край	х.Сухие Челбасы ¹	2,0	1,5	0,033	0,467	не определено	-
Краснодарский край	х.Тамаровский	0,5	0,2	0,008	0,292	не требуется	-
Краснодарский край	г.Адлер ¹	140,0	112,0	6,554	21,446	не требуется	-
	выход 1: на ТЭС (резерв)	90,0	0,0				
	выход 2: на ТЭС и потребителей	211,5	112,0				

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Апшеронск ¹	50,0	27,5	0,978	21,522	не требуется	-
	выход 1: на г.Апшеронск						
	выход 2: на г.Хадыженск						
Краснодарский край	Гарда	10,0	3,5	0	6,5	не требуется	-
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-1 ¹	49,0	48,0	1,0	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Армавир						
	выход 2: на АГНКС г.Армавир						
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-2 ¹	40,0	28,0	5,360	6,640	не требуется	-
Краснодарский край	г.Белореченск	70,0	35,2	3,415	31,385	не требуется	-
Краснодарский край	г.Курганинск ²	27,0	27,0	0,875	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Лабинск ¹	40,0	31,0	0,419	8,581	не требуется	-
Краснодарский край	г.Новокубанск	21,0	21,0	1,062	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Сочи ¹	110,0	97,0	8,266	4,734	не требуется	-
	выход 1: Сочинская ТЭС						
	выход 2: г.Сочи						
Краснодарский край	п.Головинка	8,3	1,3	0,604	6,396	не требуется	-
Краснодарский край	п.Дагомыс	10,0	8,5	2,692	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Каткова Щель	7,0	0,0	0	7,0	не требуется	-
Краснодарский край	п.Кудепста ¹	60,0	34,2	1,016	24,784	не требуется	-
	выход 1: на Красную Поляну						
	выход 2: на п.Кудепста						
Краснодарский край	п.Лазаревское ¹	10,0	8,6	2,322	0,0	не определено	-
	выход 1: на Сочинский район						
	выход 2: на АГНКС п.Лазаревское (возможности подключения иных потребителей нет)						
Краснодарский край	п.Лоо	3,0	1,7	0,182	1,118	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мамедова Щель ^(м)	10,0	8,0	0,478	1,522	-	-
Краснодарский край	п.Мацеста ¹	10,0	4,5	0,946	4,554	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мичурина, Успенский плодсовхоз	3,0	2,1	0,024	0,876	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мостовской	30,0	13,4	0,687	15,913	не требуется	-
Краснодарский край	п.Псебай ¹	10,0	6,9	0,902	2,198	не требуется	-
	выход 1: п.Псебай						
	выход 2: ООО "Кнауф гипс Кубань"						
Краснодарский край	п.Светлая Заря	10,0	2,3	0,104	7,596	не требуется	-
Краснодарский край	п.Якорная Щель	10,0	1,9	0,102	7,998	не требуется	-
Краснодарский край	с.Марьино ^{(м) 1}	2,5	2,5	0,029	0,0	-	-
Краснодарский край	с.Синюха	3,0	0,95	0,003	2,047	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Владимировская ^(м)	3,0	2,0	0,150	0,850	-	-
Краснодарский край	ст.Вознесенская	10,0	1,7	0,103	8,197	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Долгоусевская, химкомбинат	80,0	28,3	3,925	47,775	-	-
	выход 1: на ст.Бжедуховская	10,0	7,0	3,925	0,0	не определено	-
	выход 2: на Еврохим БМУ	70,0	22,0	0	48,0	-	-
Краснодарский край	ст.Засовская	30,0	1,6	0,126	28,274	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Новоалексеевская	10,0	2,6	0,339	7,061	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная	10,0	10,0	0,561	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Переправная ^(м)	3,0	0,50	0,106	2,394	-	-
Краснодарский край	ст.Попутная	4,5	3,2	0,195	1,105	не определено	-
Краснодарский край	ст.Родниковская Курганинского р-на	6,45	4,9	0,187	1,363	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Самурская	10,0	0,290	0,213	9,497	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Советская	4,75	4,75	0,066	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Успенская	25,0	25,0	0,431	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Чамлыкская ^(м)	4,2	3,9	0,084	0,216	-	-
Краснодарский край	ст.Ярославская	10,0	7,1	0,335	2,565	не требуется	-
Краснодарский край	с.Унароково	4,2	4,2	0,016	0,0	не определено	-
	выход 1: на с.Унароково						
	выход 2: на п.Элит						
Краснодарский край	х.Лазарчук ^(м)	5,0	0,30	0,300	4,400	-	-
Краснодарский край	х.Веселый ^{(м) 1}	1,2	1,2	0,030	0,0	-	-
Республика Адыгея							
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Тахтамукай ¹	8,4	8,4	0,0	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Понежукай ¹	8,1	5,6	0,036	2,464	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Пшизов ^(м)	10,0	2,9	0,013	7,087	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Теучежхабль ¹	2,5	1,7	0,0	0,80	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Хатукай	15,0	7,6	0,065	7,335	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Хаштук	1,5	1,5	0,013	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Новый Сад ²	10,0	10,0	0,245	0,0	нет данных	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Прикубанский ¹	3,1	3,1	0,01	0,00	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Псекупс ¹	8,5	7,0	0,067	1,433	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Яблоновский ²	20,0	20,0	0,451	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	с.Садовое ^{(м) 1}	2,6	2,1	0,226	0,274	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Джамбичи	5,0	3,3	0,08	1,62	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Кошехабль ^(м)	10,0	4,0	0,160	5,840	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Адыгея (Адыгея)	г.Майкоп, ГРС-1 ¹	50,0	39,0	Сеть газораспределения ГРС-1 и ГРС-2 закольцована. ГРО выданы ТУ на общий объем 6,41 тыс.м ³ /час	8,0	не требуется	
	выход 1: на г.Майкоп						
	выход 2: Майкопской АГНКС						
Республика Адыгея (Адыгея)	г.Майкоп, ГРС-2 ¹	60,0	41,0		15,590	не требуется	
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Краснооктябрьский ^(м)	10,0	6,3	2,207	1,493	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Прогресс, с-з "Труд" ^(м)	1,2	1,2	0,0	0,0	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Чехрак, с-з "Чехрак"	30,0	7,2	0,045	22,755	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Гиагинская	27,0	9,6	0,265	17,14	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Келермесская ^(м)	3,0	0,7	0,05	2,25	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Кужорская ^(м)	10,0	0,9	0,280	8,820	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Калинин	5,0	0,7	0,050	4,250	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Подгорный, ОПХ	8,3	0,5	0,0	7,8	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Тамбовский ^(м)	10,0	1,1	0,09	8,81	-	-
Ростовская область							
Ростовская область	с.Самарское, Азовский р-н	17,5	14,5	0,519	2,481	не требуется	-
Ростовская область	г. Каменск ПГСП ¹	9,3	9,3	0,0	0,0	не определено	-
	выход 1: завод						
	выход 2: на г. Каменск						
Ростовская область	г.Белая Калитва, ГРС-2 ¹	21,8	21,0	0,820	0,000	не определено	-
	выход 1: на район						
	выход 2: на г.Белая Калитва						
Ростовская область	г.Белая Калитва-Сельмаш ¹	4,1	4,1	0,307	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Донецк ¹	20,0	14,3	6,460	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Донецк						
	выход 2: на г.Донецк						
Ростовская область	г.Каменск ¹	42,4	39,9	0,0	2,500	не определено	-
	выход 1: на г.Каменск						
	выход 2: на ТЭЦ						
Ростовская область	КЗГО Каменск ^{(м) 1}	0,54	0,512	0,0	0,028	-	-
Ростовская область	п. Жирнов ¹	4,1	4,1	0,088	0,0	не определено	-
Ростовская область	п. Зеленовка ¹	0,96	0,959	0,010	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Горняцкий ¹	5,4	5,399	0,309	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Октябрьский ¹	1,41	1,345	0,164	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	Скосырская х.Надежка ¹	0,87	0,87	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Митякинская ¹	0,78	0,781	0,182	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Можаевка ¹	0,85	0,85	0,012	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Тащинская ¹	8,7	8,7	0,631	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богдановка ¹	2,178	2,178	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богураево /Коксовый ¹	0,7	0,7	0,139	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-2 ¹ выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на заводы	150,0	59,3	6,605	84,095	не требуется	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-3 выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на ГРЭС	380,0	376,0	0,894	3,106	не требуется	-
Ростовская область	г. Аксай, ГРС-1	20,0	7,5	5,169	7,331	не требуется	-
Ростовская область	г. Гуково	160,0	20,6	3,975	135,42	ГРС введена	160,0
Ростовская область	г. Константиновск ¹	9,3	7,8	0,361	1,139	не требуется	-
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-1 выход 1: на г.Батайск выход 2: на заводы	80,0	51,0	18,005	11,0	не требуется	-
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-2 /АГНКС	5,0	0,60	0,0	4,40	не требуется	-
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-1 ² выход 1: на ТЭЦ выход 2: на г.Волгодонск	120,0	120,0	3,988	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-2 /АГНКС ¹	8,0	5,5	0,379	2,121	не требуется	-
Ростовская область	г.Зерноград выход 1: на район выход 2: на г.Зерноград	54,1	24,3	1,548	28,252	не требуется	-
Ростовская область	г.Красный Сулин выход 1: на завод выход 2: на г.Красный Сулин	70,0	23,7	1,100	45,200	не требуется	-
Ростовская область	г.Морозовск	3,1	2,0	0,009	1,091	не требуется	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-1 ¹ выход 1: на АГНКС г.Новочеркаска выход 2: на г.Новочеркасск	39,0	27,2	4,015	7,785	не определено	-
Ростовская область	г.Новошахтинск	11,8	11,8	2,860	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-1 выход 1: не работает выход 2: на г.Ростов-на-Дону	360,0 180,0 180,0	105,0 отключен 105,0	45,422 0,0 45,422	209,578 180,0 29,578	не требуется	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-2 выход 1: на г.Ростов-на-Дону выход 2: на ТЭЦ	150,0	95,0	2,403	52,597	не требуется	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-3 выход 1: на АГНКС Ростов-1, п. Ленинаван выход 2: на г. Ростов-на-Дону выход 3: на п. Темерницкий	230,0	127,2	24,412	78,388	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-4	142,0	85,0	5,523	51,477	не требуется	-
Ростовская область	г.Сальск ²	23,0	23,0	0,537	0,0	не определено	-
	выход 1: на АГНКС г.Сальск						
	выход 2: на г.Сальск						
Ростовская область	г.Семикаракорск ²	12,0	12,0	0,846	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Усть-Донецк ¹	5,5	5,1	0,031	0,369	не определено	-
Ростовская область	г.Цимлянск ¹	12,2	11,5	0,413	0,287	не определено	-
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-1	21,0	21,0	0,723	0,0	выполнена реконструкция ГРС Шахты-2 взамен ГРС-1 г. Шахты и ГРС-2 г. Шахты	151,7
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на АГНКС г.Шахты						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (старая)	20,83	20,83	1,804	0,0	ГРС введена	Требуется подключение потребителя
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на район						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (новая)	151,7	0,0	6,735	144,965	ГРС введена	Требуется подключение потребителя
	выход 1: на город						
	выход 2: на район						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-3	60,0	60,0	2,484	0,0	не определено	-
Ростовская область	КС Егорлыкская	3,0	3,0	1,328	0,0	не определено	-
Ростовская область	НЗНП Новошахтинск ^(П)	30,0	5,4	0,054	24,546	-	-
	выход 1: на НЗНП Новошахтинск						
	выход 2: (не работает)						
Ростовская область	п.Веселый	4,3	4,3	0,503	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Вороново, Конезавод им.Кирова	4,8	1,0	0,0	3,8	не требуется	-
Ростовская область	п.Гигант ¹	10,0	5,0	0,066	4,935	не требуется	-
	выход 1: на п.Гигант						
	выход 2: на район						
Ростовская область	п.Дарьевка, с-з "Мир"	10,5	0,9	0,017	9,583	не требуется	-
Ростовская область	п.Мускатный, с-з "Аксайский"	16,7	11,0	3,782	1,918	не требуется	-
Ростовская область	п.Нижнедонской ¹	2,6	2,6	0,030	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Первомайский	10,6	3,0	0,481	7,119	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-1	10,0	4,5	0,0	5,5	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-2	3,0	0,3	0,113	2,587	не требуется	-
Ростовская область	п.Сеятель Южный	3,0	0,5	0,091	2,409	не требуется	-
Ростовская область	п.Таловый ^(П)	10,0	6,9	1,585	1,516	-	-
Ростовская область	п.Целина	7,3	6,2	0,610	0,490	не требуется	-
	выход 1: на район						
	выход 2: на п.Целина						
Ростовская область	с.Большая Орловка ¹	3,1	3,0	0,205	0,0	не определено	-
Ростовская область	с.Киселево, с-з "Мичуринский"	4,0	0,7	0,0	3,3	не определено	-
Ростовская область	сл.Барило-Крепинская	5,9	1,6	0,024	4,276	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-1 ¹	9,0	5,6	0,351	3,049	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-2 ¹	1,1	1,1	0,0	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	сл.Родионо-Несветайская	30,0	6,0	0,227	23,77	не требуется	-
Ростовская область	с.Михайловка	8,0	1,9	0,269	5,831	не требуется	-
Ростовская область	с.Новый Егорлык	8,0	1,5	0,094	6,407	не требуется	-
Ростовская область	с.Средний Егорлык, с-з "Московский"	8,0	0,8	0,0	7,2	не требуется	-
Ростовская область	ст.Багаевская	32,0	8,5	0,421	23,08	не требуется	-
Ростовская область	ст.Верхнекундрюченская ¹	1,9	1,8	0,160	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Задоно-Кагальницкая ¹	7,5	7,5	0,141	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Задоно-Кагальницкая выход 2: на птицефабрику						
Ростовская область	ст.Красюковская	21,7	5,1	1,189	15,411	не требуется	-
Ростовская область	ст.Николаевская ¹	1,1	1,0	0,027	0,073	не определено	-
Ростовская область	ст.Ольгинская	10,0	4,1	0,153	5,747	не требуется	-
	выход 1: на п.Дивный выход 2: на п.Вильямса						
Ростовская область	ст.Ольгинская, с-з "Солнечный"	12,0	11,9	0,348	0,0	не определено	-
	выход 1: на п.Советская Россия выход 2: на с-з "Солнечный"						
Ростовская область	ст.Старочеркасская	10,0	1,4	0,217	8,383	не требуется	-
Ростовская область	х. Антонов ¹	1,3	1,3	0,019	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Костиногорский ¹	0,5	0,4	0,004	0,096	не определено	-
Ростовская область	х.Авилов, с-з "Заря"	6,0	1,1	0,013	4,887	не требуется	-
Ростовская область	х.Красный Октябрь	3,0	0,8	0,067	2,133	не требуется	-
Ростовская область	х.Нижнесоленый	8,0	2,0	0,078	5,922	не требуется	-
Ростовская область	х.Новопрехоровка	3,0	0,085	0,0	2,915	не требуется	-
Ростовская область	х.Октябрьский КС	1,0	1,0	0,114	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Попов	4,0	2,3	0,0	1,70	не требуется	-
Ростовская область	х.Прогресс	6,0	1,9	0,022	4,078	не требуется	-
Ростовская область	х.Пухляковский ¹	3,6	3,6	0,110	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Рассвет	5,0	0,6	0,008	4,392	не требуется	-
Ростовская область	х.Рябичевский ¹	6,0	4,2	0,145	1,655	не требуется	-
Ростовская область	х.Упраздно-Кагальницкий, к-з "Рассвет" ¹	0,8	0,8	0,024	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Азов	80,0	37,0	7,826	35,174	не требуется	-
	выход 1: на Кагальник (села)						
	выход 2: на город выход 3: на оптико-механический завод						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-5	352,0	122,0	6,512	223,488	не требуется	-
	выход 1: на ТЭЦ-2 (резерв)						
	выход 2: на ТЭЦ-2						
	выход 3: в МГ "Западный Обход" выход 4: на с.Чалтырь						
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-1	123,0	75,0	2,916	45,084	не требуется	-
	выход 1: на Институт						
	выход 2: на АГНКС-1						
	выход 3: на Металлургический завод выход 4: Общий						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-2	275,0	74,0	10,737	190,263	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС-2 г.Таганрога						
	выход 2: на город (в резерве)						
	выход 3: на Комбайновый завод (питает г.Таганрог)						
Ростовская область	п.Матвеев-Курган	30,0	13,0	0,43	16,574	не требуется	-
	выход 1: на п.Матвеев-Курган						
	выход 2: к-з "Мир"						
Ростовская область	р/к "Первомайский"	3,0	3,0	0,018	0,0	не определено	-
Ростовская область	с.Александровка	10,0	1,0	0,023	8,977	не требуется	-
Ростовская область	с.Александровка, п/ф "Петровская"	6,0	1,0	0,006	5,0	не требуется	-
Ростовская область	с.Ефремовка	17,6	1,0	0,080	16,520	не требуется	-
	выход 1: на с.Федоровка						
	выход 2: с.Ефремовка (в резерве)						
Ростовская область	с.Куйбышево	20,0	6,0	0,043	13,957	не требуется	-
Ростовская область	с.Кулешовка, АКДП ^(м)	33,0	2,0	0,933	30,067	-	-
Ростовская область	с.Латоново, к-з "Знамя Ленина"	20,0	2,0	0,004	18,0	не требуется	-
	выход 1: на ПТФ с.Латоново (в резерве)						
	выход 2: на с.Латоново						
Ростовская область	с.Марфинка, к/з "Рассвет"	23,0	3,0	0,014	20,0	не требуется	-
	выход 1: на с.Марфинка (в резерве)						
	выход 2: на с.Анастасиевка						
Ростовская область	с.Покровское	17,7	8,0	1,177	8,5	не требуется	-
	выход 1: на с.Отрадное						
	выход 2: на с.Покровское						
Ростовская область	с.Самбек	10,0	8,0	0,582	1,418	не требуется	-
Ростовская область	с.Синявское, п/ф "Таганрогская"	10,0	4,0	0,112	5,888	не требуется	-
Ростовская область	с.Троицкое	10,0	7,0	1,249	1,751	не требуется	-
Ростовская область	х.Веселый, СПК "Пролетарская Диктатура" ^(м)	3,0	3,0	0,037	0,0	-	-
Ростовская область	х.Ломакин	5,0	4,0	0,022	0,978	не требуется	-
Ростовская область	х.Рожок, с/с "Таганрогский"	10,0	4,0	0,040	6,0	не требуется	-

Примечание: ¹ - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов

² - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов совместно с ГРС

^(м) - ГРС на балансе потребителя, информация приведена по данным владельца.