

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.04.2019 г.

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край							
Краснодарский край	ст.Староджерелиевская ¹	2,45	1,9	0,037	0,513	не определено	-
Краснодарский край	Абинский ЭМЗ ^(П) ¹	11,60	11,60	нет данных	0,0	не определено	-
Краснодарский край	Верхнебаканский ЦЗ ^(П) ¹	58,3	58,3	0,0142	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Абинск ¹	19,8	18,7	1,100	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Новороссийск, ГРС-2 ¹	82,0	72,0	0,140	9,860	не определено	-
	выход 1: на г. Новороссийск выход 2: на г. Геленджик						
Краснодарский край	г.Темрюк ²	10,0	10,0	1,939	0,0	планируемый срок - IV кв. 2019	40,0
	выход 1: на г. Темрюк выход 2: на ст. Голубицкую						
Краснодарский край	п.Волна ^(П) ¹	5,48	0,90	0,031	4,549	-	-
Краснодарский край	п.Адагум ¹	8,1	8,1	0,326	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Верхнебаканский ¹	2,8	2,46	0,018	0,322	не определено	-
Краснодарский край	п.Верхнее Джемете ¹	66,5	53,0	8,333	5,167	строительство завершено, ведутся пусконаладочные работы	160,0
Краснодарский край	п.Гайдук ¹	77,0	67,0	10,176	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Джигинка	10,0	7,2	0,541	2,259	-	-
Краснодарский край	п.Забойский ²	3,0	3,0	0,067	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Нижнебаканский ¹	4,2	4,2	0,093	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Ордынский	10,0	3,1	0,081	6,819	не требуется	-
Краснодарский край	п.Саукдере ¹	20,0	16,2	0,303	3,497	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС г.Крымск выход 2: на г.Крымск						
	выход 3: на п.Саукдере						
Краснодарский край	п.Табак-Совхоз ²	10,0	10,0	0,268	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Юбилейный ¹	4,60	3,215	0,248	1,137	не требуется	-
Краснодарский край	с.Киевское ¹	2,5	2,4	0,061	0,039	не определено	-
Краснодарский край	ст. Полтавская ¹	20,1	18,0	0,899	1,201	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Вышестеблиевская ¹	9,4	6,3	0,339	2,761	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Гривенская ¹	2,6	2,1	0,049	0,451	не определено	-
Краснодарский край	ст.Запорожская ¹	10,1	5,0	0,216	4,884	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Курчанская	10,0	2,4	0,140	7,460	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новониколаевская ¹	2,1	1,3	0,032	0,768	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Раевская ¹	8,5	8,5	0,777	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Старонижестеблиевская ¹	9,2	7,5	0,282	1,418	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Старотитаровская ^(П) ¹	6,6	3,1	0,435	3,065	-	-
Краснодарский край	ст.Тамань ²	15,0	15,0	0,390	0,0	планируемый срок - IV кв. 2019	130,0
Краснодарский край	ст.Черноерковская ¹	8,5	2,0	0,025	6,475	не требуется	-
Краснодарский край	с.Экономическое /Мелехово ¹	0,79	0,66	0,039	0,091	не требуется	-
Краснодарский край	х.Галицын ¹	2,3	1,5	0,046	0,755	не требуется	-
Краснодарский край	х.Павловский ¹	2,33	2,0	0,034	0,296	не определено	-
Краснодарский край	х.Протичка ¹	5,6	1,2	0,0049	4,395	не требуется	-
Краснодарский край	ГРС Северная	83,39	15,0	0,266	68,124	не требуется	-
	выход 1: потребители Туапсинского р-на						
	выход 2: потребители Туапсинского р-на						
Краснодарский край	г.Туапсе	59,05	0,0	нет данных	59,050	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-2	3,542	0,816	нет данных	2,726	не требуется	-
Краснодарский край	п.Джубга, ГРС-1	1,125	0,0	нет данных	1,125	не требуется	-
Краснодарский край	п.Новомихайловский	6,75	1,10	нет данных	5,650	не требуется	-
Краснодарский край	п.Тешебс	32,5	1,37	1,428	29,702	не требуется	-
	выход 1: п. Тешебс						
	выход 2: потребителей нет						
Краснодарский край	г.Гулькевичи ¹	31,0	28,4	2,594	0,006	не определено	-
Краснодарский край	г.Кропоткин	37,5	37,2	2,200	0,0	не определено	-
	выход 1: на промзону						
	выход 2: на г. Кропоткин						
	выход 3: на АГНКС г. Кропоткин						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Тихорецк	60,0	38,1	22,030	0,0	-	-
	выход 1: на г. Тихорецк						
	выход 2: на ст. Фастовецкая						
	выход 3: на АГНКС г. Тихорецк						
Краснодарский край	выход 4: не используется						
Краснодарский край	НПС Кропоткинская ^(П)	15,0	8,3	нет данных	6,7	-	-
Краснодарский край	п.Прогресс, Биофабрика	10,0	4,2	0,206	5,594	не требуется	-
Краснодарский край	п.Северный	10,0	2,7	0,040	7,260	не требуется	-
Краснодарский край	п.Центральный ¹	2,0	0,9	0,015	1,085	не определено	-
Краснодарский край	с.Новое Село	10,0	1,69	0,02	8,29	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новоукраинское ¹	12,0	9,8	0,762	1,438	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексеевская	10,0	8,35	1,298	0,352	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Атаманская	10,0	1,7	0,019	8,281	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Батуриная	10,0	2,909	0,072	7,019	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Белая Глина	10,0	8,8	0,061	1,139	-	-
Краснодарский край	ст.Березанская	10,0	4,11	0,066	5,824	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Выселки	40,0	22,4	0,948	16,653	не требуется	-
	выход 1: на ст.Выселки						
Краснодарский край	выход 2: на промзону						
Краснодарский край	ст.Еремизино-Борисовская	3,30	1,44	0,037	1,823	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ильинская ¹	5,00	2,79	0,294	1,916	не определено	-
	выход 1: на ст.Ильинская						
Краснодарский край	выход 2: на ст.Дмитриевская						
Краснодарский край	ст.Ирклиевская	10,0	1,77	0,030	8,200	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Крыловского р-на ¹	6,5	5,3	0,327	0,873	не определено	-
Краснодарский край	ст.Крыловская Ленинградского р-на	4,1	2,96	0,205	0,935	-	-
Краснодарский край	ст.Ладожская	11,0	8,1	0,173	2,727	-	-
Краснодарский край	ст.Ловленская	10,0	2,7	0,190	7,110	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Малороссийская	25,0	12,0	0,140	12,860	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Незамаевская ¹	5,0	1,93	1,969	1,101	не определено	-
Краснодарский край	ст.Некрасовская	3,3	2,04	0,031	1,229	-	-
Краснодарский край	ст.Николенская ^{(П) 1}	5,0	2,3	0,787	1,91	-	-
	выход 1: на ст.Николенская						
Краснодарский край	выход 2: на ст.Соколовская						
Краснодарский край	ст.Новобейсугская	2,75	1,37	0,076	1,304	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новолеушковская	4,1	3,15	0,053	0,897	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Новомалороссийская	10,0	6,41	0,145	3,445	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопавловская ¹	4,0	2,6	0,033	1,367	не определено	-
Краснодарский край	ст.Новоплатнировская	10,0	1,92	0,020	8,061	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новопокровская ²	10,0	10,0	0,649	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Новопокровская, сахарный. завод выход 2: на население ст.Новопокровская						
Краснодарский край	ст.Октябрьская	10,0	4,4	0,673	4,927	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная Тихорецкого района	4,2	0,73	нет данных	3,47	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отраднотубанская, ин-т ВИР	6,0	4,0	0,864	1,137	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Павловская ¹	35,0	26,7	1,499	6,80	не определено	-
Краснодарский край	ст.Средний Челбас, ОПХ Калинина	10,0	6,1	0,065	3,835	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Тбилисская	25,0	22,1	0,539	2,361	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Челбасская	4,1	3,1	0,071	0,929	не требуется	-
Краснодарский край	х.Безлесный, ОПХ Тимирязева	10,0	0,5	0,009	9,491	не требуется	-
Краснодарский край	х.Болгов, к-з "Восток"	10,0	1,35	0,014	8,636	-	-
Краснодарский край	х.Привольный, к-з им. Мичурина	10,0	3,0	0,424	6,576	не требуется	-
Краснодарский край	х.Туркинский ¹	5,0	2,36	0,011	2,629	не определено	-
Краснодарский край	г.Геленджик	39,3	39,2	7,210	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Геленджик выход 2: на г.Геленджик						
Краснодарский край	г.Горячий Ключ ¹	23,4	14,4	2,741	6,259	не определено	-
Краснодарский край	г.Кореновск	80,0	23,8	2,296	53,904	не требуется	-
	выход 1: на г.Кореновск выход 2: на АГНКС						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4а ¹	450,00	0,960	0	449,040	не требуется	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: г. Краснодар						
	выход 2: к сетям Динского райгаза						
	выход 3: АГНКС-1 г.Краснодара выход 4: АГНКС-2 г.Краснодара						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-2 ¹	268,0	268,0	0	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар выход 2: на г.Краснодар						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-4	260,0	260,0	0,014	0,0	-	не всеми ГРО представлена информация о выданных ТУ
	выход 1: на г.Краснодар						
	выход 2: на ТЭЦ						
	выход 3: на ГРУ						
	выход 4: на теплицы						
выход 5: на АГНКС-1							
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-5 ¹	85,0	85,0	3,830	0,0	-	-
	выход 1: в распредел.сети АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
Краснодарский край	г.Краснодар, ГРС-6 /ин-т ВНИИРиса ¹	63,7	63,7	0,977	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Краснодар						
Краснодарский край	г.Тимашевск	80,0	31,1	0,911	10,139	не требуется	-
	подключение объекта к газопроводу, к которому подключен газопровод-отвод к ГРС г. Тимашевск			37,85			
Краснодарский край	г.Усть-Лабинск	40,0	31,0	0,500	8,500	не требуется	-
	выход 1: на г.Усть-Лабинск						
Краснодарский край	Ильский НПЗ ^{(П)¹}	8,0	2,978	нет данных	5,022	-	-
	п. Новоберезанский						
Краснодарский край	п. Рогачевский ^{(П)¹}	5,5	0,9	0,208	4,392	-	-
Краснодарский край	п.Ахтырский ^{(П)¹}	6,0	5,0	0,147	0,853	-	-
Краснодарский край	пгт.Афипский ¹	15,2	15,2	0,911	0,0	не определено	-
	выход 1: на Афипскую ТЭЦ						
Краснодарский край	п.Ильский ²	10,0	10,0	0,697	0,0	не определено	-
	п.Комсомольский						
Краснодарский край	п.Хабль ¹	2,0	1,3	0	0,70	не требуется	-
Краснодарский край	с.Суворовское	3,3	2,9	0,051	0,349	-	-
Краснодарский край	с-з "Южный Нефтяник" ^(П)	0,3	0,080	0	0,220	-	-
Краснодарский край	с.Первореченское	3,0	3,0	0,673	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Азовская ²	10,0	10,0	0,699	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Алексее-Тенгинская	3,0	3,0	0,173	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст. Брюховецкая (новая) ¹	25,2	9,8	0,221	15,179	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Васюринская	10,0	6,6	0,275	3,125	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Воздвиженская ¹	8,0	0,8	0,035	7,165	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Воронежская	3,3	3,3	0,100	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Гришковская ¹	2,6	1,6	0,029	0,971	не определено	-
Краснодарский край	ст. Динская	38,0	21,0	1,986	15,014	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Днепровская ¹	8,5	4,7	0,511	3,289	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Дядьковская	3,0	2,6	0,319	0,081	-	-
Краснодарский край	ст. Калининская ¹	22,8	15,5	0,423	6,877	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Львовская ¹	1,8	1,8	0,111	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Медведовская	3,0	3,0	0,238	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Мингрельская ¹	5,9	2,6	0,650	2,650	не определено	-
Краснодарский край	ст. Новодмитриевская ¹	4,6	3,2	0,225	1,175	не определено	-
Краснодарский край	ст. Новокорсунская	3,3	2,5	0,048	0,752	-	-
Краснодарский край	ст. Новолабинская	1,2	1,2	0,038	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Переясловская ²	1,3	1,3	0,079	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Пластуновская ^(м)	65,0	31,7	1,220	32,080	-	-
Краснодарский край	ст. Платнировская	10,0	8,0	0,132	1,868	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Раздольная	3,0	2,6	0,188	0,212	-	-
Краснодарский край	ст. Роговская ¹	8,5	6,73	0,094	1,676	не определено	-
	выход 1: на ст. Роговская						
	выход 2: на ст. Новоджерелиевская						
Краснодарский край	ст. Рязанская ¹	6,2	2,2	0,250	3,750	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Сергиевская, к-з им. Ленина ^(м)	3,9	3,9	0,213	0,0	-	-
Краснодарский край	ст. Смоленская ²	3,0	3,0	0,266	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст. Темиргоевская ¹	8,0	6,6	0,243	1,157	не определено	-
Краснодарский край	ст. Тенгинская	3,0	1,1	0,000	1,9	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Холмская ¹	8,2	8,0	0,301	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х. Александровский	3,0	0,50	0,00	2,50	не требуется	-
Краснодарский край	х. Карский ¹	4,0	4,0	0,098	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х. Копанской	2,1	2,1	0,672	0,0	не определено	-
Краснодарский край	х. Победа	10,0	3,1	0,028	6,87	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	г. Приморско-Ахтарск ¹	16,9	15,1	0,143	1,657	не определено	-
Краснодарский край	г.Ейск	75,0	34,9	2,442	37,658	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС г.Ейск						
	выход 2: на г.Ейск						
Краснодарский край	к-з им.Калинина, Каневской р-н	3,0	2,7	0,601	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Заводской	10,0	1,9	0,066	8,034	не требуется	-
Краснодарский край	п.Комсомолец, Ейский р-н	10,0	0,9	0,025	9,075	не требуется	-
Краснодарский край	п.Моревка, Ейский р-н ¹	1,0	0,6	0,010	0,390	не определено	-
Краснодарский край	п.Октябрьский, Ейский р-н	10,0	1,3	0,090	8,610	не требуется	-
Краснодарский край	п.Октябрьский, с-з "2-я Пятилетка" ¹	3,5	1,8	0,111	1,589	не требуется	-
	выход 1: на п.Красногвардеец						
	выход 2: на с-з "2-я Пятилетка"						
Краснодарский край	п.Первомайский, с-за "Куцевский"	10,0	1,7	0	8,3	не требуется	-
Краснодарский край	п.Рассвет, с-з "Староминский"	3,0	1,1	0,038	1,863	не требуется	-
Краснодарский край	п.Советский, Ейский р-н ¹	5,0	0,9	0,060	4,040	не требуется	-
Краснодарский край	с.Александровка, Ейский р-н	10,0	1,9	0,140	7,96	не требуется	-
Краснодарский край	с.Глафировка ¹	3,0	1,9	0,041	1,059	не требуется	-
Краснодарский край	с-з "Ленинградский СКВО"	10,0	10,0	0	0,0	не определено	-
Краснодарский край	с.Ильинское	10,0	1,4	0,124	8,476	не требуется	-
Краснодарский край	с.Красное, с-з "Красное"	30,0	2,9	0,105	26,996	не требуется	-
Краснодарский край	с.Кухаривка, Ейский р-н	10,0	1,7	0,115	8,19	не требуется	-
Краснодарский край	с.Николаевка, Щербиновский р-н ¹	3,0	1,8	0,032	1,168	не требуется	-
Краснодарский край	с.Новомихайловское, Куцевский р-н	10,0	2,5	0,095	7,406	не требуется	-
Краснодарский край	ст. Куцевская	30,0	14,0	0,497	15,503	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Бриньковская ¹	5,0	3,9	0,111	0,989	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Должанская	10,0	2,3	0,080	7,620	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Камышеватская	10,0	1,0	0,125	8,88	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Каневская ¹	30,0	21,3	0,368	8,332	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС ст.Каневская						
	выход 2: на ст.Каневская						
	выход 3: на АФ "Победа"						
Краснодарский край	ст.Кисляковская ¹	4,0	2,0	0,136	1,864	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ленинградская ¹	21,2	21,2	0,660	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Новоминская ¹	7,0	6,4	0,1815	0,419	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Привольная ¹	3,0	2,6	0,045	0,355	не определено	-
Краснодарский край	ст.Стародеревянкoвская	20,0	17,8	0,340	1,860	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Староминская	30,0	12,7	0,508	16,792	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Старощербиновская ¹	18,0	11,0	0,082	6,918	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Ясенская	10,0	3,0	0,533	6,467	не требуется	-
Краснодарский край	х.Западный, АО им. Ильича, Ленинградский р-н	1,0	0,8	0,008	0,192	-	-
Краснодарский край	х.Куликовский ¹	3,0	1,7	0,121	1,179	не требуется	-
Краснодарский край	х.Сладкий Лиман ¹	0,6	0,4	0,005	0,196	не определено	-
Краснодарский край	х.Сухие Челбасы ¹	2,0	1,5	0,031	0,469	не определено	-
Краснодарский край	х.Тамаровский	0,5	0,2	0,004	0,296	не требуется	-
Краснодарский край	г.Адлер ¹	140,0	112,0	5,684	22,316	не требуется	-
	выход 1: на ТЭС (резерв)	90,0	0,0				
	выход 2: на ТЭС и потребителей	211,5	112,0				
Краснодарский край	г.Апшеронск ¹	50,0	27,5	0,875	21,625	не требуется	-
	выход 1: на г.Апшеронск						
	выход 2: на г.Хадыженск						
Краснодарский край	Гарда	10,0	3,5	0	6,5	не требуется	-
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-1 ¹	49,0	48,0	0,0	1,0	не определено	-
	выход 1: на г.Армавир						
	выход 2: на АГНКС г.Армавир						
Краснодарский край	г.Армавир, ГРС-2 ¹	40,0	28,0	4,654	7,346	не требуется	-
Краснодарский край	г.Белореченск	80,0	35,2	3,169	41,631	не требуется	-
Краснодарский край	г.Курганинск ²	27,0	27,0	0,793	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Лабинск ¹	40,0	31,0	0,286	8,714	не требуется	-
Краснодарский край	г.Новокубанск	21,0	21,0	0,845	0,0	не определено	-
Краснодарский край	г.Сочи ¹	110,0	97,0	7,626	5,374	не требуется	-
	выход 1: Сочинская ТЭС						
	выход 2: г.Сочи						
Краснодарский край	п.Головинка	8,3	1,3	0,584	6,416	не требуется	-
Краснодарский край	п.Дагомыс	10,0	8,5	2,632	0,0	не определено	-
Краснодарский край	п.Каткова Щель	7,0	0,0	0	7,0	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	п.Кудепста ¹	60,0	34,2	0,956	24,844	не требуется	-
	выход 1: на Красную Поляну						
	выход 2: на п.Кудепста						
Краснодарский край	п.Лазаревское ¹	10,0	8,6	2,292	0,0	не определено	-
	выход 1: на Сочинский район						
	выход 2: на АГНКС п.Лазаревское (возможности подключения иных потребителей нет)						
Краснодарский край	п.Лоо	3,0	1,7	0,132	1,168	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мамедова Щель ^(п)	10,0	8,0	0,478	1,522	-	-
Краснодарский край	п.Мацеста ¹	10,0	4,5	0,906	4,594	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мичурина, Успенский плодсовхоз	3,0	2,1	0,014	0,886	не требуется	-
Краснодарский край	п.Мостовской	30,0	13,4	0,603	15,997	не требуется	-
Краснодарский край	п.Псебай ¹	10,0	6,9	0,731	2,369	не требуется	-
	выход 1: п.Псебай						
	выход 2: ООО "Кнауф гипс Кубань"						
Краснодарский край	п.Светлая Заря	10,0	2,3	0,090	7,610	не требуется	-
Краснодарский край	п.Якорная Щель	10,0	1,9	0,092	8,008	не требуется	-
Краснодарский край	с.Марьино ^{(п) 1}	2,5	2,5	0,019	0,0	-	-
Краснодарский край	с.Синюха	3,0	0,95	0,003	2,047	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Владимировская ^(п)	3,0	2,0	0,107	0,894	-	-
Краснодарский край	ст.Вознесенская	10,0	1,7	0,054	8,246	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Долгогусевская, химкомбинат	80,0	28,3	3,897	47,803	-	-
	выход 1: на ст.Бжедуховская	10,0	7,0	3,897	0,0	не определено	-
	выход 2: на Еврохим БМУ	70,0	22,0	0	48,0	-	-
Краснодарский край	ст.Засовская	30,0	1,6	0,088	28,312	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Новоалексеевская	10,0	2,6	0,325	7,075	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Отрадная	10,0	10,0	0,517	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Переправная ^(п)	3,0	0,50	0,097	2,403	-	-
Краснодарский край	ст.Попутная	4,5	3,2	0,191	1,109	не определено	-
Краснодарский край	ст.Родниковская Курганинского р-на	6,45	4,9	0,182	1,368	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Самурская	10,0	0,290	0,059	9,651	не требуется	-
Краснодарский край	ст.Советская	4,75	4,75	0,066	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Успенская	25,0	25,0	0,356	0,0	не определено	-
Краснодарский край	ст.Чамлыкская ^(п)	4,2	3,9	0,067	0,233	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Краснодарский край	ст.Ярославская	10,0	7,1	0,304	2,596	не требуется	-
Краснодарский край	с.Унароково	4,2	4,2	0,016	0,0	не определено	-
	выход 1: на с.Унароково						
	выход 2: на п.Элит						
Краснодарский край	х. Лазарчук ^(П)	5,0	0,30	0,242	4,458	-	-
Краснодарский край	х.Веселый ^(П) 1	1,2	1,2	0,020	0,0	-	-
Республика Адыгея							
Республика Адыгея (Адыгея)	а. Тахтамукай 1	8,4	8,4	0,000	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Понежукай 1	8,1	5,6	0,036	2,464	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Пшизов ^(П)	10,0	2,9	0,013	7,087	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Теучежхабль 1	2,5	1,7	0	0,80	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Хатукай	15,0	7,6	0,015	7,385	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Хаштук	1,5	1,5	0,013	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Новый Сад 2	10,0	10,0	0,065	0,0	нет данных	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Прикубанский 1	3,1	3,1	0	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Псекупс 1	8,5	7,0	0,067	1,433	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Яблоновский 2	20,0	20,0	0,171	0,0	не определено	-
Республика Адыгея (Адыгея)	с.Садовое ^(П) 1	2,6	2,1	0,186	0,314	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Джамбичи	5,0	3,3	0	1,7	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	а.Кошехабль ^(П)	10,0	4,0	0,160	5,840	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	г.Майкоп, ГРС-1 1	50,0	39,0	нет данных	11,0	не требуется	Сеть газораспределения ГРС-1 и ГРС-2
	выход 1: на г.Майкоп						
	выход 2: Майкопской АГНКС						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Адыгея (Адыгея)	г.Майкоп, ГРС-2 ¹	60,0	41,0	нет данных	19,0	не требуется	закольцована. ГРО выданы ТУ
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Краснооктябрьский ^(п)	10,0	6,3	1,667	2,033	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Прогресс, с-з "Труд" ^(п)	1,2	1,2	0	0,0	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	п.Чехрак, с-з "Чехрак"	30,0	7,2	0,005	22,8	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Гиагинская	27,0	9,6	0,225	17,18	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Келермесская ^(п)	3,0	0,7	0	2,3	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	ст.Кужорская ^(п)	10,0	0,9	0,180	8,9	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Калинин	5,0	0,7	0	4,3	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Подгорный, ОПХ	8,3	0,5	0	7,8	не требуется	-
Республика Адыгея (Адыгея)	х.Тамбовский ^(п)	10,0	1,1	0	8,9	-	-
Ростовская область							
Ростовская область	с.Самарское, Азовский р-н	17,5	14,5	0,427	2,573	не требуется	-
Ростовская область	г. Каменск ПГСП ¹	9,3	9,3	0,0	0,0	не определено	-
	выход 1: завод выход 2: на г. Каменск						
Ростовская область	г.Белая Калитва, ГРС-2 ¹	21,8	21,0	0,593	0,207	не определено	-
	выход 1: на район выход 2: на г.Белая Калитва						
Ростовская область	г.Белая Калитва-Сельмаш ¹	4,1	4,1	0,259	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Донецк ¹	20,0	14,3	5,892	0,0	не определено	-
	выход 1: на г.Донецк выход 2: на г.Донецк						
Ростовская область	г.Каменск ¹	42,4	39,9	0,0	2,500	не определено	-
	выход 1: на г.Каменск выход 2: на ТЭЦ						
Ростовская область	КЗГО Каменск ^{(п) 1}	0,54	0,512	0,0	0,028	-	-
Ростовская область	п. Жирнов ¹	4,1	4,1	0,088	0,0	не определено	-
Ростовская область	п. Зеленвка ¹	0,96	0,959	0,010	0,0	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	п.Горняцкий ¹	5,4	5,399	0,219	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Октябрьский ¹	1,41	1,345	0,120	0,0	не определено	-
Ростовская область	Скосырская х.Надежевка ¹	0,87	0,87	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Митякинская ¹	0,78	0,781	0,172	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Можаяевка ¹	0,85	0,85	0,012	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Тацинская ¹	8,7	8,7	0,631	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богдановка ¹	2,178	2,178	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Богураево /Коксовый ¹	0,7	0,7	0,128	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-2 ¹ выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на заводы	150,0	59,3	6,170	84,530	не требуется	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-3 выход 1: на г.Новочеркасск выход 2: на ГРЭС	380,0	376,0	0,667	3,333	не требуется	-
Ростовская область	г. Аксай, ГРС-1	20,0	7,5	4,887	7,613	не требуется	-
Ростовская область	г. Гуково	160,0	20,6	2,383	137,02	ГРС введена	160,0
Ростовская область	г. Константиновск ¹	9,3	7,8	0,296	1,204	не требуется	-
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-1 выход 1: на г.Батайск выход 2: на заводы	80,0	51,0	16,487	12,5	не требуется	-
Ростовская область	г.Батайск, ГРС-2 /АГНКС	5,0	0,60	0,0	4,40	не требуется	-
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-1 ² выход 1: на ТЭЦ выход 2: на г.Волгодонск	120,0	120,0	2,988	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Волгодонск, ГРС-2 /АГНКС ¹	8,0	5,5	0,352	2,148	не требуется	-
Ростовская область	г.Зерноград выход 1: на район выход 2: на г.Зерноград	54,1	24,3	1,473	28,327	не требуется	-
Ростовская область	г.Красный Сулин выход 1: на завод выход 2: на г.Красный Сулин	70,0	23,7	1,008	45,292	не требуется	-
Ростовская область	г.Морозовск	3,1	2,0	0,009	1,091	не требуется	-
Ростовская область	г.Новочеркасск, ГРС-1 ¹ выход 1: на АГНКС г.Новочеркаска выход 2: на г.Новочеркасск	39,0	27,2	3,820	7,980	не определено	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	г.Новошахтинск	11,8	11,8	1,532	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-1	360,0	105,0	40,522	214,478	не требуется	-
	выход 1: не работает	180,0	отключен	0,0	180,0		
	выход 2: на г.Ростов-на-Дону	180,0	105,0	40,522	34,478		
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-2	150,0	95,0	1,225	53,775	не требуется	-
	выход 1: на г.Ростов-на-Дону						
	выход 2: на ТЭЦ						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-3	230,0	127,2	23,515	79,285	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС Ростов-1, п. Лениаван						
	выход 2: на г. Ростов-на-Дону						
	выход 3: на п. Темерницкий						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-4	142,0	85,0	4,496	52,504	не требуется	-
Ростовская область	г.Сальск ²	23,0	23,0	0,537	0,0	не определено	-
	выход 1: на АГНКС г.Сальск						
	выход 2: на г.Сальск						
	выход 3: на район						
Ростовская область	г.Семикаракорск ²	12,0	12,0	0,328	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Усть-Донецк ¹	5,5	5,1	0,031	0,369	не определено	-
Ростовская область	г.Цимлянск ¹	12,2	11,5	0,413	0,287	не определено	-
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-1	21,0	21,0	0,489	0,0	выполнена реконструкция ГРС Шахты-2 взамен ГРС-1 г. Шахты и ГРС-2 г. Шахты	151,7
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на АГНКС г.Шахты						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (старая)	20,83	20,83	1,804	0,0	ГРС введена	Требуется подключение потребителя
	выход 1: на г.Шахты						
	выход 2: на район						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-2 (новая)	151,7	0,0	6,579	145,121	не определено	-
	выход 1: на город						
	выход 2: на район						
	выход 3: на АГНКС						
Ростовская область	г.Шахты, ГРС-3	60,0	60,0	1,378	0,0	не определено	-
Ростовская область	КС Егорлыкская	3,0	3,0	0,328	0,0	не определено	-
Ростовская область	НЗНП Новошахтинск ^(м)	30,0	5,4	0,054	24,546	-	-
	выход 1: на НЗНП Новошахтинск						
	выход 2: (не работает)						
Ростовская область	п.Веселый	4,3	4,3	0,503	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Вороново, Конезавод им.Кирова	4,8	1,0	0,0	3,8	не требуется	-

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	п.Гигант ¹	10,0	5,0	0,066	4,935	не требуется	-
	выход 1: на п.Гигант						
	выход 2: на район						
Ростовская область	п.Дарьевка, с-з "Мир"	10,5	0,9	0,017	9,583	не требуется	-
Ростовская область	п.Мускатный, с-з "Аксайский"	16,7	11,0	3,483	2,217	не требуется	-
Ростовская область	п.Нижнедонской ¹	2,6	2,6	0,016	0,0	не определено	-
Ростовская область	п.Первомайский	10,6	3,0	0,464	7,136	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-1	10,0	4,5	0,0	5,5	не требуется	-
Ростовская область	п.Роговской, ГРС-2	3,0	0,3	0,113	2,587	не требуется	-
Ростовская область	п.Сеятель Южный	3,0	0,5	0,091	2,409	не требуется	-
Ростовская область	п.Таловый ^(П)	10,0	6,9	1,578	1,523	-	-
Ростовская область	п.Целина	7,3	6,2	0,580	0,520	не требуется	-
	выход 1: на район						
	выход 2: на п.Целина						
Ростовская область	с.Большая Орловка ¹	3,1	3,0	0,197	0,0	не определено	-
Ростовская область	с.Киселево, с-з "Мичуринский"	4,0	0,7	0,0	3,3	не определено	-
Ростовская область	сл.Барило-Крепинская	5,9	1,6	0,019	4,281	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-1 ¹	9,0	5,6	0,339	3,061	не требуется	-
Ростовская область	сл.Большая Мартыновка, ГРС-2 ¹	1,1	1,1	0,0	0,0	не определено	-
Ростовская область	сл.Родионо-Несветайская	30,0	6,0	0,215	23,79	не требуется	-
Ростовская область	с.Михайловка	8,0	1,9	0,267	5,833	не требуется	-
Ростовская область	с.Новый Егорлык	8,0	1,5	0,094	6,407	не требуется	-
Ростовская область	с.Средний Егорлык, с-з "Московский"	8,0	0,8	0,0	7,2	не требуется	-
Ростовская область	ст.Багаевская	32,0	8,5	0,359	23,14	не требуется	-
Ростовская область	ст.Верхнекундрюченская ¹	1,9	1,8	0,153	0,0	не определено	-
Ростовская область	ст.Задоно-Кагальницкая ¹	7,5	7,5	0,137	0,0	не определено	-
	выход 1: на ст.Задоно-Кагальницкая						
	выход 2: на птицефабрику						
Ростовская область	ст.Красюковская	21,7	5,1	1,161	15,439	не требуется	-
Ростовская область	ст.Николаевская ¹	1,1	1,0	0,023	0,077	не определено	-
Ростовская область	ст.Ольгинская	10,0	4,1	0,141	5,759	не требуется	-
	выход 1: на п.Дивный						
	выход 2: на п.Вильямса						
Ростовская область	ст.Ольгинская, с-з "Солнечный"	12,0	11,9	0,348	0,0	не определено	-
	выход 1: на п.Советская Россия						
	выход 2: на с-з "Солнечный"						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	ст. Старочеркасская	10,0	1,4	0,196	8,404	не требуется	-
Ростовская область	х. Антонов ¹	1,3	1,3	0,019	0,0	не определено	-
Ростовская область	х. Костиногорский ¹	0,5	0,4	0,004	0,096	не определено	-
Ростовская область	х.Авилов, с-з "Заря"	6,0	1,1	0,010	4,890	не требуется	-
Ростовская область	х.Красный Октябрь	3,0	0,8	0,056	2,144	не требуется	-
Ростовская область	х.Нижнесоленый	8,0	2,0	0,072	5,928	не требуется	-
Ростовская область	х.Новопрохоровка	3,0	0,085	0,0	2,915	не требуется	-
Ростовская область	х.Октябрьский КС	1,0	1,0	0,112	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Попов	4,0	2,3	0,0	1,70	не требуется	-
Ростовская область	х.Прогресс	6,0	1,9	0,016	4,084	не требуется	-
Ростовская область	х.Пухляковский ¹	3,6	3,6	0,105	0,0	не определено	-
Ростовская область	х.Рассвет	5,0	0,6	0,008	4,392	не требуется	-
Ростовская область	х.Рябичевский ¹	6,0	4,2	0,136	1,664	не требуется	-
Ростовская область	х.Упраздно-Кагальницкий, к-з "Рассвет" ¹	0,8	0,8	0,020	0,0	не определено	-
Ростовская область	г.Азов	80,0	37,0	7,057	35,943	не требуется	-
	выход 1: на Кагальник (села)						
	выход 2: на город						
	выход 3: на оптико-механический						
Ростовская область	г.Ростов-на-Дону, ГРС-5	352,0	122,0	6,284	223,716	не требуется	-
	выход 1: на ТЭЦ-2 (резерв)						
	выход 2: на ТЭЦ-2						
	выход 3: в МГ "Западный Обход"						
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-1	123,0	75,0	2,716	45,284	не требуется	-
	выход 1: на Институт						
	выход 2: на АГНКС-1						
	выход 3: на Металлургический завод						
Ростовская область	г.Таганрог, ГРС-2	275,0	74,0	9,268	191,732	не требуется	-
	выход 1: на АГНКС-2 г.Таганрога						
	выход 2: на город (в резерве)						
	выход 3: на Комбайновый завод (питает г.Таганрог)						
Ростовская область	п.Матвеев-Курган	30,0	13,0	0,38	16,624	не требуется	-
	выход 1: на п.Матвеев-Курган						
	выход 2: к-з "Мир"						

Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м ³ /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения, тыс.м ³ /час
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская область	р/к "Первомайский"	3,0	3,0	0,018	0,0	не определено	-
Ростовская область	с.Александровка	10,0	1,0	0,023	8,977	не требуется	-
Ростовская область	с.Александровка, п/ф "Петровская"	6,0	1,0	0,006	5,0	не требуется	-
Ростовская область	с.Ефремовка	17,6	1,0	0,080	16,520	не требуется	-
	выход 1: на с.Федоровка						
	выход 2: с.Ефремовка (в резерве)						
Ростовская область	с.Куйбышево	20,0	6,0	0,032	13,968	не требуется	-
Ростовская область	с.Кулешовка, АКДП ^(П)	33,0	2,0	0,894	30,106	-	-
Ростовская область	с.Латоново, к-з "Знамя Ленина"	20,0	2,0	0,0	18,0	не требуется	-
	выход 1: на ПТФ с.Латоново (в резерве)						
	выход 2: на с.Латоново						
Ростовская область	с.Марфинка, к/з "Рассвет"	23,0	3,0	0,003	20,0	не требуется	-
	выход 1: на с.Марфинка (в резерве)						
	выход 2: на с.Анастасиевка						
Ростовская область	с.Покровское	17,7	8,0	1,149	8,6	не требуется	-
	выход 1: на с.Отрадное						
	выход 2: на с.Покровское						
Ростовская область	с.Самбек	10,0	8,0	0,550	1,450	не требуется	-
Ростовская область	с.Синявское, п/ф "Таганрогская"	10,0	4,0	0,070	5,930	не требуется	-
Ростовская область	с.Троицкое	10,0	7,0	0,624	2,376	не требуется	-
Ростовская область	х.Веселый, СПК "Пролетарская Диктатура" ^(П)	3,0	3,0	0,037	0,0	-	-
Ростовская область	х.Ломакин	5,0	4,0	0,018	0,982	не требуется	-
Ростовская область	х.Рожок, с/с "Таганрогский"	10,0	4,0	0,040	6,0	не требуется	-

Примечание: ¹ - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов
² - ограничение по пропускной способности подводящих газопроводов совместно с ГРС
^(П) - ГРС на балансе потребителя, информация приведена по данным владельца.